

TO/DG/121/2020

dotyczy: zapytania ofertowego na kalibrację czujników metanu i siarkowodoru

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy przegląd systemu detekcji gazów firmy Atest- Gaz A.M. Pachole który obejmuje:
kalibrację czujników:
 - DI 0826, DI 0827, DI 0828, DI 0829
 - CI 5076, 5077, 5078, 5107, 5108
 - CM 7526**przegląd centralek do w/w czujników:**
 - centralka ALPA P -17 CA 6257
 - centralka Eco ALPA P-17 CK 5158
 - centralka Sigma Control LPW-072-A
 - kontrola zaworu elektromagnetycznego (odcinającego dopływ gazu) – 1szt
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia
3. Ofertę należy:
 - przesłać pocztą w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr TO/DG/121/2020 na kalibrację czujników Atest – Gaz " na adres PWiK Sp. z o.o. ul. Markłowska 15, 44-300 Wodzisław Śl. do dnia 25.11.2020r., decyduje data wpływu, lub
 - złożyć w Kancelarii Spółki w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie opisanej "Zapytanie ofertowe nr TO/DG/121/2020 na kalibrację czujników Atest – Gaz " do dnia 26.11.2020r. do godz. 9.00, lub
 - przesłać faksem na numer 032 456 38 80 do dnia 26.11.2020r. do godz. 9.00, lub
 - przesłać drogą elektroniczną na adres poczta@pwik-wodzislaw.pl podając w tytule nazwę i numer zapytania ofertowego, do dnia 26.11.2020r. do godz. 9.00
4. Oferty należy składać wyłącznie w złotych polskich netto (PLN).
5. Osoba do kontaktu :
Michalina Sobik; tel. 32 453 12 40, wew. 223 ;m.sobik@pwik-wodzislaw.pl.
Sławomir Lazar; tel. 32 453 12 40, wew. 222; slawek.lazar@pwik-wodzislaw.pl
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
7. Uwaga; Przegląd i kalibracja powinna być przeprowadzona przez osoby posiadające certyfikat producenta upoważniający przeprowadzenia w/w zakresu robót i potwierdzona protokołem przeglądu i kalibracji. Miejsce przeprowadzenia kalibracji – „Oczyszczalnia Ścieków Karkoszka II”, 44 – 300 Wodzisław Śl. ul. Czyżowicka 131. Oferowana cena powinna zawierać koszty dojazdu.